

La Ville d'Aizenay
Services Techniques

Hotel de Ville
Avenue de Verdun
85190 AIZENAY
Tél. : 02.51.94.60.46

ARRÊTÉ N° 2026-007 AG
PORTANT VISITE PERIODIQUE
D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
ECOLE PUBLIQUE DE LA PENIERE

Le Maire d'Aizenay,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 425-3, L. 462-1 et 2, R. 111-19, R. 423-23 à -47, R. 423-70, R. 431-30.

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.122-3, L141-1 et -2, L143-1 à -3, R 122-11, R 143-1 à R 143-47, R 184-4, R. 184-5

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

Vu le décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission consultative de sécurité et d'accessibilité et sa circulaire d'application du 22 juin 1995

Vu l'arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif aux établissements de type **N**

Vu l'arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif aux établissements de type **R**

Vu le procès-verbal de la visite périodique du 20 janvier 2026 de la commission de sécurité de l'arrondissement de la Roche-Sur-Yon

ARRÊTE

Article 1

L'établissement dénommé **ECOLE PUBLIQUE DE LA PENIERE** situé impasse Gutenberg 85190 AIZENAY recevant du public du **type R principal, type N secondaire, de 4^{ème} catégorie pour un effectif total de 171 personnes dont public 152 et personnel 19** – est autorisé à poursuivre son exploitation.

Article 2 – Descriptif de l'établissement

Il s'agit d'un établissement scolaire à simple RDC en arc de cercle distribué de la façon suivante :

- Un hall d'accueil qui dessert :
 - o 6 classes (1 TPS – 1 MS – 1 GS – 1 CP – 1 CE1/CE2 – 1 CM1/CM2)

Et divers locaux tels que :

- 1 salle de repos – 1 BCD – 1 salle de motricité – des bureaux – 1 salle de reprographie – 1 salle périscolaire – des sanitaires et locaux divers (rangement, lingerie...)
- 2 salles atelier – locaux poubelles – 1 office – plonge – cuisine et salle à manger élèves et instituteurs – des sanitaires
- Une chaufferie- un jardin pédagogique – une cour maternelle – 1 préau primaire

Article 3 - Descriptif de la visite

La visite a pour objet le contrôle de l'établissement tel que prévu par l'article R 143-41 du CCH.

Liste des documents étudiés / résultats des essais / examen des procès-verbaux antérieurs / levées de prescriptions

Documents examinés par la commission :

- Procès-verbal de commission en visite de contrôle périodique en date du 08/12/2020
- Registre de sécurité : tenue satisfaisante en date du 20/01/2026
- Note de synthèse du registre de sécurité annexée au procès-verbal et retraçant les vérifications techniques effectuées par les techniciens compétents et organismes agréés et complété par M. COUGNAUD, assistant de prévention de la commune d'Aizenay en date du 20/01/2026
- Exercice d'évacuation : satisfaisant en date du 23/01/2025 et du 19/09/2025

Résultat des essais :

- Essai de l'éclairage de sécurité de type BAES : **Satisfaisant**
- Essai du dispositif d'arrêt d'urgence des appareils de cuisson et de remise en température : **Satisfaisant mais bouton à remplacer** (voir prescription)
- Essai par sensibilisation du déclencheur manuel situé dans le hall d'entrée
- Déclenchement de l'alarme générale : **Satisfaisant**
- Fermeture des portes coupe-feu sans temporisation : **Satisfaisant**
- Regroupement des élèves au point de rencontre et décompte : **Satisfaisant**
- Mise en situation du personnel : **Satisfaisant**

Article 4 : Prescriptions

- 1 - *Article MS 48 – Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie*
Assurer la formation du personnel chargé de la surveillance de l'établissement à la conduite à tenir en cas d'incendie. Cette formation comprendra également la prise en charge des personnes en situation de handicap et la manipulation de l'intégralité des moyens de secours et organes de sécurité de l'établissement : système de sécurité incendie ou système d'alarme, robinets d'incendie armés, extincteurs, organes de coupures, système de désenfumages, etc... La traçabilité de ces informations sera assurée au moyen du registre de sécurité. Les détails y seront annexés (date, nature, identité des participants, etc...)
- 2 - *Article EL5 – Locaux de service électrique*
Supprimer l'effet de suspension de la multiprise dans la salle des maîtres.
- 3 - *Article GC4 – Dispositifs d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie des appareils de cuisson et des appareils de remise en température*
Remplacer le bouton d'arrêt d'urgence électrique de la cuisine.

Rappel :

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative (L143-1 du CCH).

Article 5 : Avis de la commission

La commission émet **un avis favorable** à la poursuite d'exploitation de l'établissement.

Article 6 : Monsieur le Maire, Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie de la Vendée ainsi que l'exploitant de l'établissement susvisé sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera transmise à :

- Mme Céline ROYER, cheffe d'établissement
- Monsieur le Préfet de la Vendée (Secrétariat de la commission SIACEDPC),
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée
- Monsieur le Chef de la Brigade Territoriale de Gendarmerie du Canton du Poiré sur Vie,
- Monsieur le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de secours,
- Monsieur le Chef de centre d'intervention des sapeurs-pompiers d'Aizenay,
- Services Techniques de la Commune d'Aizenay,
- Archives Mairie

Fait à Aizenay le 23 février 2026
Le Maire de la Ville d'Aizenay
Franck ROY



Publié sur le site internet le : 10/03/26

Le Maire,

- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
- Informe que le présent acte peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification ou publication et réception par le Représentant de l'Etat :
 - D'un recours administratif ou gracieux devant Monsieur le Maire, à nous adresser sous le présent timbre ;
 - D'une saisine de Monsieur le Préfet de Vendée en application de l'article L.2131-8 du Code général des collectivités territoriales ;
 - D'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX – dans le délai cité ci-dessusou dans un délai de 2 mois à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif ou gracieux a été préalablement déposé. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

Publié le



ID : 085-218500031-20260223-2026AG_0007-AR